

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ПРОИЗВОДСТВ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

РОСС RU.B1719.04АЮ03

**СЕРТИФИКАТ
О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ**

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что продукция:

Радиаторы биметаллические секционные неразборные торговой марки «RIFAR» моделей: «RIFAR SUPReMO 350» «RIFAR SUPReMO 500» и их модификации (VR, VL, VRL, VLR)

Код продукции ОКПД2 – 25.21.11.130

Производства

АО «РИФАР», ИНН 5604009196

Россия, 462631, Оренбургская область, город Гай, Технологический проезд 18.

соответствует требованиям Технических условий ТУ-25.21.11-004-41807387-2018 с изм. от 15.02.2019г. ГОСТ31311-2005г

Настоящий Сертификат о типовом одобрении действителен до: «07» февраля 2023 г.



Уполномоченное лицо

Сергиенко И.И.

**РС**Сертификат № 20.60008.130

Дата выдачи «07» февраля 2020 г.

Технические данные

Материал секций радиаторов– алюминиевый сплав АК12М2 или АК9М2 по ГОСТ 1583;

Материал закладных элементов стальные трубы: ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 Ст08(08пс,08кп, 10,10пс,10кп)

Габаритные размеры:

RIFAR SUPReMO 350:

Расстояние между центрами ниппельных отверстий- 350мм, глубина -90мм, высота изделия 425 мм. Ширина секции -80мм, номинальный тепловой поток 150Вт.

RIFAR SUPReMO 500:

Расстояние между центрами ниппельных отверстий- 500мм, глубина – 90мм, высота изделия 575 мм. Ширина секции -80мм, номинальный тепловой поток 202Вт.

Максимальное рабочее давление радиаторов 3,0 Мпа

Наружная поверхность радиаторов покрыта защитно-декоративным покрытием ГОСТ 9.402

Область применения / ограничения

Радиаторы предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 408К (135° С) и рабочим избыточным давлением 3,0Мпа (30кгс/см²)

Техническая документация и дата ее рассмотрения

Технические условия **ТУ-25.21.11-004-41807387-2018** с изм. от **15.02.2019г.**
Дата рассмотрения документации 29.01.2020г.

Условия сертификации продукции

Продукция поставляется с копией настоящего Сертификата о типовом одобрении. Действие сертификата подтверждается ежегодным инспекционным контролем РС. Срок инспекционного контроля не позднее 07.02.2021г. и 07.02.2022г.

Серийный образец испытан под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства

Акт № 20.60007.130

от «05» февраля 2020 г.